

Zweckverband zur Wasserversorgung der Otting-Pallinger-Gruppe

Unternehmensdaten Stand 31.12.2021

Gründung	16. Dezember 1964		
Erste Baumaßnahme	1967		
Mitgliedsgemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Feichten an der Alz - Garching an der Alz - Halsbach - Kirchweidach - Palling - Taching am See - Stadt Tittmoning - Stadt Traunreut - Stadt Trostberg - Tyrlaching - Markt Waging am See 		
Organe	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstandsvorsitzender - Verbandsversammlung mit 26 Verbandsräten + Verbandsvorsitzenden - Werkausschuss mit 10 Verbandsräten + Verbandsvorsitzenden - Werkleitung 		
Personal	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Technischer Betriebsleiter - 1 Wassermeister - 1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik - 3 Wasserwarte - 0 Auszubildende 		
Verwaltung	Verwaltungsgemeinschaft mit Surgruppe		
Technik	Kooperation mit Surgruppe		
Bilanzsumme 31.12.2021	5.742.507,84 €		
Anlagevermögen	1.773.272,24 €		
Jahresumsatz	1.460.896,77 €		
Wasserpreis	1,31 € pro cbm		
Grundgebühr	Gestaffelt nach Zählergröße	Qn 2,5	90,-- €/Jahr
		Qn 6	135,-- €/Jahr
Herstellungsbeitrag	<ul style="list-style-type: none"> - 0,95 € pro qm Grundstücksfläche - 3,88 € pro qm Geschossfläche 		
Grundstücksanschluss	Im Herstellungsbeitrag enthalten		
Satzungsrecht und sonst. Betriebsverordnungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandssatzung - Betriebssatzung - Kostensatzung - Wasserabgabesatzung - Beitrags- und Gebührensatzung - Entschädigungssatzung - Geschäftsordnung - Geschäftsverteilungsplan - Dienstordnung 		
Versorgte Einwohner	13.695		
Grundstücksanschlüsse	3.926 Stück		
Wasserrförderung 2021	1.574.557 cbm (incl. Zukauf von Surgruppe)		

Wasserverkauf 2021	1.465.241 cbm (Neutrasoft + Lexware)	
<u>davon Abgabe an Weiterverteiler</u>		
Waging Notverbund (Gepping)	163.198 cbm	
Garching Notverbund	1.455 cbm	
Trostberg Übergabe. Hilling	44.504 cbm	
Trostberg Notverbund Egsee	22.244 cbm	
Tacherting Notverbund Mankham	16.650 cbm	
Traunstein (Kammer)	2.536 cbm	
Burgkirchen (div.)	140.464 cbm	
Wasserverlust in Prozent	6,94 %	
Leitungslänge	ca. 347,29 km (DN 80 – 400)	
Länge Anschlussleitungen	ca. 144,50 km	
Oberflurhydranten	377 Stück	
Unterflurhydranten	792 Stück	
Hauptleitungsschieber	2.165 Stück	
Hausanschlussschieber	4.331 Stück	
Entleerungen	139 Stück	
HL-Druckminderer	14 Stück	
Hochbehälter	2 Stück (gesamt 4.000 cbm)	
Saugbehälter	1 Stück (550 cbm)	
Brunnen	5 Stück	
Förderleistung	160 l/sec. (ohne Brunnen IV)	
Tagesförderung Ø	4.300 cbm ca.	
Spitzenförderung	5.500 cbm ca.	
Wasserschutzgebiete	3 Schutzgebiete davon	0,81 ha Zone I 82,97 ha Zone II 359,47 ha Zone III
Schutzgebietsberatung	Wasserschutzberater gemeinsam mit Surgruppe, Stadt Freilassing und Stadt Laufen	